

№ п/п	Адрес	Предписание	Протокол	Нарушения	Постановление о прекращении производства по делу	Привлечение к административной ответственности	Выполнение нарушений, указанных в предписании
1,	2	3	4	5	6	7	8
1.	ул. Шверника, 5	09.10.2012 № СПр-20607	от 10.10.2012 № СПр-20607	неисправность межэтажных дверей на 3 и 7 этаже в подъезде № 2;	от 19.10.2012 № СПр-20607		выполнено
				неисправность, отсутствие межэтажной двери на 5 этаже в подъезде № 2;			выполнено
				неисправность, отсутствие остекления на 5 этаже в подъезде № 2;			выполнено
				неисправность оконной рамы на 3 этаже в подъезде № 2.			выполнено
2.	ул. Ново-Садовая, 383	23.11.2012 СПр-25279	26.11.2012 № СПр-25279	нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток;			не выполнено
				неисправность, отсутствие почтовых ящиков;			не выполнено
				частичное отсутствие металлических прутьев перил на л/ клетке;			выполнено
				отсутствие плафонов на осветительных приборах на л/ клетке;			выполнено
				отсутствие доводчиков на дверях переходных лоджий;			выполнено
				неисправность остекления (в 1 нитку) на л/ клетке			выполнено
3.	ул. Ново-Вокзальная, 265	От 09.07.2012 СПр-12253	19.10.2012 № СПр-21824	отсутствие плафонов на осветительных приборах на л/ клетке;			выполнено
				частичное отсутствие поручней перил и металлических прутьев;			выполнено
				неисправность кровельного покрытия, сухие следы протечек на 9-м этаже лестничной клетки;			выполнено
				неисправность ступеньки на 1-м этаже;			выполнено
				неисправность тамбурной двери;			выполнено
				нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток;			не выполнено
				не обеспечена уборка подъезда, загрязненность стен лестничной клетки;			не выполнено
				неисправное состояние асфальтовых покрытий территорий при входах в подъезды, отсутствие асфальтового покрытия при входе в подъезд;			выполнено
				отсутствие доводчика на тамбурной двери.			выполнено
4.	ул. Ново-Вокзальная, 176	от 22.08.2012 СПр-16079		отхождение облицовочной плитки наружной стены в месте расположения кв. 32			приняты меры

5.	ул. Ново-Вокзальная, 176	от 15.08.2012 № СПр-14229		неисправность остекления окон лестничных клеток, отсутствие фурнитуры местами во 2-м подъезде;			выполнено
				неисправность системы освещения лестничной клетки, отсутствие освещения местами на 8, 7, 6, 5, 4, 3, этажах 2-го подъезда			выполнено
				отсутствие плафонов на приборах освещения на л.кл. 2-го подъезда;			выполнено
				неисправность поручней местами во 2-м подъезде;			выполнено
				неисправность, отсутствие почтовых ящиков во 2-м подъезде;			вопрос будет рассмотрен на собрании собственников помещений многоквартирного дома
				нарушение окрасочного и штукатурного слоев стен и потолков лестничных клеток 2-го подъезда.			вопрос будет рассмотрен на собрании собственников помещений многоквартирного дома
6.	ул. Ново-Вокзальная, 271	от 31.10.2012 № СПр-22665		неисправность козырька балкона кв. 265;			выполнено
				неисправность (раскрашивание до арматуры) бетонных конструкций балкона кв. 265			выполнено
7.	ул. Ново-Садовая, 234	от 15.08.2012 № СПр-15482	от 16.08.2012 № СПр-15482	нарушение давления в системе ХВС в кв. 37	от 31.10.2012 № СПр-15482/П		выполнено
8.	ул. Ново-Вокзальная, 176	от 27.02.2012 № СПр-2091; от 05.06.2012 № СПр-9555		промерзание, влагопроницаемость каменных стен (кирпичные, ж/б) наличие теплопотерь через межпанельные швы кв. 29, 30, 32			выполнено
9.	ул. Силовая, 4	от 28.05.2012 № СПр-8858		разрушение балконной бочки с внешней стороны до арматуры (кв. 142)			выполнено
				неисправность кровельного покрытия балкона кв. 142.			выполнено
10.	пр. Кирова, 346	от 22.05.2012 № СПр-8452		затопление подвального помещения горячей водой			выполнено
11.	ул. Ново-Садовая, 210	от 23.04.2012 № СПр-6340		нарушение правил эксплуатации электрооборудования нет освещения в тамбуре на 1-м этаже в п. № 2;			выполнено
				отсутствие или неисправность осветительных приборов в подъездах, на л/к, в подъезде № 2 на 5 и 8 этаже			выполнено

12.	ул. Солнечная, 45	от 20.04.2012 № 278		наличие бытового мусора на придомовой территории.			выполнено
13.	Московское шоссе, 318	от 20.04.2012 № 276		наличие бытового мусора на придомовой территории			выполнено
14.	ул. Ново-Вокзальная, 176	от 09.04.2012 № СПр-5239		протечки стыков панелей в помещении кухни и зала кв. 31			выполнено
				нарушение заделки межпанельных, межблочных швов в помещении кухни и зала кв. 31			выполнено
15.	Московское шоссе, 260	от 26.03.2012 № СПр-4001		неисправность внутримодовой системы электроснабжения (наличие оголенных проводов)			выполнено
				отсутствие освещения л/клетки			выполнено
16.	ул. Аминова, 29	от 15.02.2012 № 700		температура л/кл. не соответствует нормативной			приняты меры
17.	ул. Шверника, 4	от 17.01.2012 № 655		нарушение норматива температуры воздуха в комнате 13,7м2;;			выполнено
				нарушение норматива температуры воздуха в комнате 9,4 м2;;			выполнено
				нарушение норматива температуры воздуха в ванной комнате;			выполнено
18.	ул. Ново-Вокзальная, 271	от 04.12.2012 № СПр-24936	от 05.12.2012 № СПр-24936	неисправное состояние окон, дверей, световых фонарей (частичное отсутствие фурнитуры, дверных полотен и оконных рам)			выполнено
				отсутствие, неисправность отопительных приборов			выполнено
19.	ул. Силина, 14	от 10.04.2012 № СПр-5400	от 20.07.2012 № СПр-13311	наличие сухих и влажных следов протечек в ком. 12м2 над окном	от 10.09.2012		выполнено
20.	ул. Ново-Садовая, 234	от 15.02.2012 № 699		неисправность межпанельных швов в ванной комнате			выполнено
21.	ул. Солнечная, 21	от 17.01.2012 № 18317		отслоение штукатурного и окрасочного слоя в подъезде № 2;			не выполнено
				наличие сухих следов протечек на 9-м этаже 2-го подъезда			выполнено
22.	ул. Ново-Вокзальная, 176	от 20.06.2012 № СПр-10810; от 18.10.2012 № СПр-21714	от 19.10.2012 № СПр-21714	частичное отсутствие остекления на 7 этаже 1-го подъезда;			выполнено
				отслоение штукатурного и окрасочного слоев стен и потолка в подъезде № 1;			не выполнено
				отсутствие плафонов на осветительных приборах в 1-м подъезде;			выполнено
				загрязнённость стен и потолка 1-го подъезда;			не выполнено
				неисправность абонентских почтовых ящиков в 1-м подъезде;			не выполнено
				частичное отсутствие металлических прутьев на перилах 1-го этажа 1-го подъезда;			выполнено

				наличие сухих следов протечек на 9-м этаже (стены, потолок) 1-го подъезда.			выполнено
23.	ул. Губанова, 34	от 15.02.2012 № 698	от 30.05.2012 № СПр-8864	отсутствие поручня на перилах 1-го этажа подъезда № 3;		Решение от 14.01.2013 № А55-28996/2012	выполнено
				загрязненность стен л/кл 3 подъезда;			не выполнено
				отслоение штукатурного слоя стен л/кл 3-го подъезда;			не выполнено
				отсутствие одной створки тамбурной двери;			выполнено
				отсутствие осветительного прибора на 8-м этаже подъезда № 3;			выполнено
				отхождение лифтовой кабины лифта от откоса на 1-м этаже.			выполнено